

Lokal elproduktion såsom exempelvis solceller, vindel eller liknande ska utformas med fullgott skydd mot bakmatning. Energimätning ska utföras i överensstämmelse med Akademiska Hus Riktlinje – Energiuppföljning och Energimätning och, vid större anläggningar, också med SVKs regler för mätning. Observera att det kan krävas byggnadstekniska genomföringar i relativt stor skala och detta måste beaktas särskilt vid montage på tak.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 1.0.0

Publiceringsdatum: 2025-01-15

Sökväg: 6-el/6-el-sh.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen