

53BC Dagvattensystem

Beakta möjlighet till avledning och lokal fördröjning. Lokala bestämmelser skall följas.

Vid anslutning till befintliga system i samband med om- och tillbyggnader ska det finnas fotodokumentation på installationen.

Ledningar ovan mark ska vara beständiga mot solljus (PVC får inte användas).

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkra

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2024-12-03

Sökväg: 5_vvs_53bc.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen