

Köldbärarsystem ska bestå av två eller flera separata system, ett för komfort och ett (ev. flera) för process. Beakta möjligheten att säsongsavstänga komfortkyllan.

Möjligheter till återvinning eller frikyla ska alltid beaktas.

Köldbärartertemperaturer vid komfortkylltillämpningar bör lägst vara 12 grader (gärna högre). Beakta avfuktningproblematik.

Vid större KB-system ska vattenmätare installeras för registrering vid påfyllning. Mätaren ska kopplas upp till styrsystem för registrering och uppföljning. Stäm av lokala förutsättningar med förvaltningen.

---

## Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkra

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2024-12-03

Sökväg: 5\_vvs\_55c.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen