

- Kanalisation i mark ska innehålla minst 50% reservkapacitet för utökning.
  - Kanalisation i mark ska ha låsbara dragbrunnar på lämpliga platser och avstånd.
  - All kanalisation och ledningsförläggning i mark ska inmätas, uppgifter ska varaktigt registreras i projekthandlingar.
  - Krav på rör/slang samt förläggningssätt ska beaktas.
  - Samtliga rör ska vara halogenfria.
  - Samtliga håltagningar och rör genomföringar genom brandavskiljande väggar och genom valv för elektriska anläggningar ska brandtätas i brandteknisk klass motsvarande berörd avskiljande vägg.
- 

## Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2024-12-03

Sökväg: 6-el-61-3.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen