

- Alla elvärmesystem (klimat och vatten) ska vara utrustade med separat elenergimätare.

63.H/1 - Elvärmesystem - system med radiatorer e d

63.H/2 - Elvärmesystem - system med värmekabel

63.H/21 - Elvärmesystem - värmekabel för golvvärme

63.H/22 - Elvärmesystem - värmekabel för markvärme, frysskydd m m

63.H/3 - Elvärmesystem - system med värmefolie

63.H/4 - Elvärmesystem - system med bastuaggregat

63.HG - Industriella elvärmesystem

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkkrav

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2024-12-03

Sökväg: 6-el-63-h.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen