

71.EA - Styrsystem i hissinstallation

71.EB – Prioritetskörningsfunktioner

- Hissapparatskåp förbereds med funktioner för styrning av kortläsare för våningsval.

71.EC – Brandlarmsfunktion

- Vid brand ska hiss styras till entréplan. Vid brand på entréplan, om sprinkler-anläggning inte finns, ska styrning till alternativt plan ske.

71.ED - Fullsattkontrollfunktion

71.EE - Dörröppningsfunktion

71.EF - Efterinställningsfunktion

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2024-12-03

Sökväg: 7-transport-71-e.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen