

## TIDSTRÖMSTÄLLARE

Lysdiod skall indikera när forcerad drift gäller. Lysdiod skall sitta på strömställaren.

Tidströmställare skall vara polarvita samt avsedda för infällt montage. Tidströmställare i rum, placeras på 1500 mm ö.g., på dörrens låssida, om inget annat anges.

Vid tidströmställare skall dess funktion framgå tydligt i klartext.

## NÄRVARODETEKTORER

Signal från närvarodetektor förses med till- och frånslagsfördröjning med inställbar tid. Närvarodetektorers placering och linsbestyckning, skall anpassas till dess betjäningsområde.

---

### Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2024-12-03

Sökväg: 8-styr-och-overvakningssystem/8-styr-sl.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen