

Vid ombyggnad gäller att reglerande givare skall monteras i media, vid ombyggnation accepteras anliggningsgivare för mätade givare. Dykrör får ej bestå av material som bildar galvaniskt element med rörledning.

Givare för tappvarmvatten skall ha en tidskonstant < 8 sekunder och monteras i mediet utan dykrör.

Givarelement skall vara av typen PT-1000, SS-EN 60751, utg 2:2009. med mätonoggrannhet Klass B: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$, enligt SS-IEC 60751 2008 utg 2.

Om inget annat anges används passiva givare för temperatur.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2024-12-03

Sökväg: 8-styr-och-overvakningssystem/8-styr-ubb.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen