

Rökdetektorer skall vara optiska och försedda med servicelarm. Rökdetektorerna skall ha en hårdvaruförreglande funktion.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2024-12-03

Sökväg: 8-styr-och-overvakningssystem/8-styr-ubk.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen