

Val av köldmedium ska utredas i samråd med beställare i varje projekt.

Gör inga nya installationer med höga GWP-tal, utan välj köldmedium med låga GWP-tal < 150, se bilaga 2 Faktablad: F-gasförordningen och val av köldmedium.

En värdering av driftsekonomi, påfyllningskostnader och miljöpåverkan vid förändring eller nyinstallationer av kylanläggningar/VP-anläggningar ska alltid utredas. Vid större värme-/kylmaskiner >100 kW ska alltid en LCC-analys göras där olika val av köldmedier jämförs.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 1.0.2-rc.0

Publiceringsdatum: 2025-02-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_55b.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen