

Systemlösningar för värme med värmeväxlare skall projekteras som lågtempssystem enligt Energiföretagens tekniska bestämmelse F:101 Fjärrvärmecentralen.

Systemlösningar för kyla med värmeväxlare skall projekteras enligt Energiföretagens tekniska bestämmelse F:102 Fjärrkylcentral.

Värmeväxlare utförs i första hand som lödda.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 2.0.0

Publiceringsdatum: 2025-08-28

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_pjb.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen