

Shuntgrupper skall levereras som förtillverkade.

Vätskeflödet på sekundärsidan skall vara oberoende av vätskeflödet på primärsidan av shunten.

Shuntgrupper skall vara utförda så att pumpar och ventiler är lätta att serva och byta ut. Täckplåt och isolering ska utan svårighet kunna demonteras. Shuntgrupp ska vara försedd med skylt som anger inre kopplingsprincip. Tryck- och flödesdiagram ska med levereras och vara fäst på shuntgruppen.

Shuntgrupper med två-vägsventil bör utformas med flödes- och energimätande styrventil mer injusteringsfunktion.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 2.0.0

Publiceringsdatum: 2025-08-28

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_psa.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen