

Vägghängd WC skall ha synlig cistern.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 2.0.0

Publiceringsdatum: 2025-08-28

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_pue.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen