

Luftbehandlingsaggregat för allmänventilation skall i första hand ha roterande VVX, i andrahand motströmsvärmväxlare. Råder det osäkerhet kring storlek på luftomsättning skall utredningen ske i följande ordning,

1. Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd (AFS 2023:12) om utformning av arbetsplatser.
2. Folkhälsomyndigheten, Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18).
3. Handboken Minimikrav på luftväxling. Utg 12. Mats Östlund. Svensk Byggtjänst.

Utgångspunkt för projekteringen ska vara att upprätthålla Akademiska Hus krav på inomhusklimat och fuktsäkerhet och myndighetskrav samt vara anpassad för verksamheten.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkkrav

Version: 3.0.0

Publiceringsdatum: 2026-01-14

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_57b.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen