

Golvvärme

När golvvärme är den enda rumsvärmaren skall hänsyn till kallrasskyddet tas och kompenseras genom förtätning av golvvärmeslingor vid randzonen.

Utrymmen med installerad golvvärme eller dold rördragning i golv skall tydligt skyltas med ”Dold rördragning i golv”.

Radiatorer

Beakta risken för kallras vid låga systemtemperaturer.

Radiator skall förses med separat radiatorkoppel, reglerbar injusteringsventil och avstängningsventil på tillopp och retur alternativt att fördelare i radiatorkoppel är möjlig att stänga så att demontering av varje enskild radiator kan ske utan nedtappning av värmesystemet.

Om termostatventiler används skall de kunna temperaturbegränsas till föreskriven rumstemperatur. Termostater bör utföras som vandalssäkra.

Underkant radiator placeras minst 200 mm över golv. Radiatorer ska vara lätt rengörbara.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 3.0.0

Publiceringsdatum: 2026-01-14

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_ptb.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen