

Systemlösning skall, oavsett placering av värmeväxlare, projekteras för enskilda luftvärmare och luftkylare för efterbehandling av tilluft.

Luftvärmare

Systemlösningen skall projekteras för vätska som värmebärare.

Luftkylare

Beakta behovet av kondensatuppsamlare och vattenlås vid våt kyla. Detta gäller även kombibatterier.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 3.0.0

Publiceringsdatum: 2026-01-14

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_qfc.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen