

Dräneringstråg vid befuktare utförs i rostfritt stål. Aggregatbotten vid befuktare och fördunsningssträckan i kanal eller aggregatdel efter befuktare ska utföras i lägst korrosivitetsklass C3, eller vid behov bättre. Dräneringstråg och vid behov kanal efter befuktare, förses i lågpunkt med nippel för anslutning till dränering.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkra

Version: 3.0.0

Publiceringsdatum: 2026-01-14

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_qhb.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen