

Mät- och injusteringspjäll skall monteras enligt tillverkares anvisning så att erforderliga raksträckor erhålls. Spjäll anpassas för aktuell tjocklek på isolering.

Injusteringspjäll skall vara försedda med mätuttag med ordentligt fastsatt och lätt avläsbar injusteringskurva.

Spjällaxel ska vara försedd med markering av inställt läge.

Uteluftsspjäll utförs av stålplåt behandlad till lägst korrosivitetsklass C3, täthetsklass 3. Spjäll och liknande komponenter placeras i första hand i driftutrymmen.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 3.0.0

Publiceringsdatum: 2026-01-14

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_qjb.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen