

Spjäll skall vara CE-märkta och P-märkta med påmonterade ställdon. Vid spjäll monteras inspektionslucka.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 3.0.0

Publiceringsdatum: 2026-01-14

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_qjc.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen