

Ventilationskanaler, för luft eller annan gas, i byggnaden ska isoleras. Isolering av ventilationskanaler ska uppfylla nedanstående om inte brandskyddsföreskrifter och/eller krav på ljudisolering ställer högre krav, i sådana fall gäller de högre kraven.

Riktvärden på termisk isolering av ventilationskanaler finns i tabell A.10 i [Branschstandarden Teknisk Isolering](#). Även branschstandardens övriga rekommendationer skall efterlevas, exempelvis gällande kondensrisk.

I projekteringen ska utrymme för installatörer och montörer beaktas så att monteringen och annat arbete för att uppfylla projekterade lösningar kan genomföras med rimligt handhavande. För detta ska standarden [SS 91 03 10 Luftbehandlingsinstallationer - Mått på utrymme för ventilationskanaler](#) eller likvärdig standard användas.

Invändig isolering av ventilationskanaler får ej förekomma.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 3.0.0

Publiceringsdatum: 2026-01-14

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_rbi.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen