

- Kanalisation i mark ska innehålla minst 50% reservkapacitet för utökning.
 - Kanalisation i mark ska ha låsbara dragbrunnar på lämpliga platser och avstånd.
 - All kanalisation och ledningsförläggning i mark ska inmätas, uppgifter ska varaktigt registreras i projekthandlingar.
 - Krav på rör/slang samt förläggningssätt ska beaktas.
 - Samtliga rör ska vara halogenfria.
 - Samtliga håltagningar och rör genomföringar genom brandavskiljande väggar och genom valv för elektriska anläggningar ska brandtätas i brandteknisk klass motsvarande berörd avskiljande vägg.
-

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 3.0.0

Publiceringsdatum: 2026-01-14

Sökväg: 6-el/6-el-61-3.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen