

Märkning av installationer se Akademiska Hus lokala anpassningar.

Om befintlig märkning, vid ändring av installation, inte följer AH:s märkbilaga, ska samråd ske med AH Teknik & Service gällande hur anläggningen ska märkas och om befintliga installationer, som inte ändras, ska märkas om.

Skylt får inte sättas upp på löstagbar apparatdel.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 3.0.0

Publiceringsdatum: 2026-01-14

Sökväg: 8-styr-och-overvakningssystem/8-styr-yg.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen