

Värmepumpsaggregat

Värmepumpar skall ha SCOP, årsvärmefaktor, om minst 4,0 avsett för kallt klimat.

Värmepumpar med termisk effekt över 80 kW skall projekteras med redundans om erforderligt antal oberoende moduler med fördelad effekt.

Värmepump med termisk effekt över 80 kW bör även utfärdas med på- och avlastningssteg om minst en modul.

Systemlösningar med värmepumpar skall oavsett storlek ha minst en modul för varvtalsreglering med leveranspunkt volymtank i värmedistributionssystem eller värmevattensystem.

Kylkompressoraggregat

Kylmaskiner skall ha SEER, om minst 3,0.

Kylmaskiner med termisk effekt över 60 kW skall projekteras med redundans om erforderligt antal oberoende moduler med fördelad effekt.

Kylmaskiner med termisk effekt över 60 kW bör även utfärdas med på- och avlastningssteg om minst en modul.

Systemlösningar med kylmaskiner skall oavsett storlek ha minst en modul för varvtalsreglering med leveranspunkt volymtank i köldbärarsystem.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 3.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2025-12-22

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_pak.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen