

Golvbrunnar förses med luktspär i utrymmen där man kan anta att uttorkning kan ske ex. vis i fläktrum, undercentraler etc. Golvgröp och galler i städcentraler ska utföras i syrafast rostfritt stål.

Golvbrunnar, golvrännor och spärrbrunnar i storkök ska vara av syrafast rostfritt stål och förses med urtagbart vattenlås, silkorg och sil i samma material.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 3.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2025-12-22

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_pr.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen