

Alla slutapparater med ett flöde över 200 l/h skall förses med tryckoberoende styr- och injusteringsventil.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 3.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2025-12-22

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_pt.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen