

- Byggnader utförs anläggningar för potentialutjämning heltäckande
 - Utökad potentialutjämning utreds i samråd med verksamhet för laboratorier och annan verksamhet där speciella krav är resta.
 - Metalldelar som tillhör husstommen kan och bör om möjligt användas i stället för särskilda ledare om ledararean motsvarar det som föreskrivs i åskskyddsstandard. Sådana metalldelar bör märkas.
-

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkra

Version: 3.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2025-12-22

Sökväg: 6-el/6-el-66.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen