Köldbärarsystem skall bestå av två eller flera separata system, ett för komfort och ett (ev. flera) för process. Beakta möjligheten att stänga av komfortkylan beroende på säsong.

Möjligheter till återvinning eller frikyla skall alltid beaktas.

Köldbärartemperaturer vid komfortkyltillämpningar bör lägst vara 12 grader. Beakta eventuell avfuktningsproblematik.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_55c.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen