Verksamhetsspecifika förutsättningar, kravställning enligt aktuell miljöcertifiering eller särskilda krav från Akademiska Hus skall prioriteras över innehållet i detta avsnitt.

Termiskt inomhusklimat
För termiskt inomhusklimat gäller Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) publikation R1 med kravet TQ2.

Luftkvalitet
För luftkvalitet gäller Energi- och Miljötekniska Föreningen (EMTF) publikation R1 med kravet AQ2.

Ljudmiljö
Systemlösningar skall projekteras för god ljudmiljö och därmed uppfylla aktuell miljöcertifierings krav på ljudmiljön vid respektive driftfall.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_5_innomhusmiljo.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen