Systemlösningar för värme med värmeväxlare skall projekteras som lågtempsystem enligt Energiföretagens tekniska bestämmelse F:101 Fjärrvärmecentralen.

Systemlösningar för kyla med värmeväxlare skall projekteras enligt Energiföretagens tekniska bestämmelse F:102 Fjärrkylcentral.

Värmeväxlare utförs i första hand som lödda.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_pjb.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen