Kylmedelskylare ska ha kapacitetsreglering av fläktar, frekvensomformare alternativt EC-motorer.

Beakta möjligheten att nyttja kylmedelskylare för frikyla eller uppvärmning av termisk lagring.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_pjd.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen