Primärt skall fläktar vara direktdrivna och varvtalsreglerade med EC- eller PM-motor med intern eller extern varvtalsreglering.

Sekundärt skall fläktar vara direktdrivna och varvtalsreglerade med asynkronmotorer och extern varvtalsreglering genom exempelvis frekvensomformning.

Fläktar skall levereras med förberett för flödesmätning via tryck och omräkning via K-faktor.

Asynkronmotorer
Asynkronmotorer skall ha en motoreffektivitet på IE4 (inkl. frekvensomformare) eller större.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_qe.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen