Spjäll skall vara CE-märkta och P-märkta med påmonterade ställdon. Vid spjäll monteras inspektionslucka.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_qjc.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen