Ventilationskanaler, för luft eller annan gas, i byggnaden ska isoleras. Isolering av ventilationskanaler ska uppfylla nedanstående om inte brandskyddsföreskrifter och/eller krav på ljudisolering ställer högre krav, i sådana fall gäller de högre kraven.

Riktvärden på termisk isolering av ventilationskanaler finns i tabell A.10 i Branschstandarden Teknisk Isolering. Även branschstandardens övriga rekommendationer skall efterlevas, exempelvis gällande kondensrisk.

I projekteringen ska utrymme för installatörer och montörer beaktas så att monteringen och annat arbete för att uppfylla projekterade lösningar kan genomföras med rimligt handhavande. För detta ska standarden SS 91 03 10 Luftbehandlingsinstallationer - Mått på utrymme för ventilationskanaler eller likvärdig standard användas.

Invändig isolering av ventilationskanaler får ej förekomma.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_rbi.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen