- Reservutrymme på ledningskanaler ska vara minst 30 %, i kulvertinstallation.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 6-el/6-el-61-1.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen