Zonregulatorer skall kommunicera med SCADA systemet. Enheter skall anslutas till fastighetsnätverket och kan anslutas i en eller flera punkter. Enheter skall vara läs- och skrivbara. Värme- och kylfunktioner inom samma klimatzon får inte vara aktiva samtidigt.

---

**Metadata**

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 8-styr-och-overvakningssytem/8-styr-uca.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen