

Kylbafflar med ”torr kyla” bör utföras kanalanslutna med tilluft som är kyld med ”våt kyla”.

Kylbafflar ska förses med avluftningsnippel.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 4.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2026-09-28

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_ptc.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen