

Luftfilter

Filter ska generellt vara av klass ePM1 60% på Tilluften och ePM10 60% på Frånluften enligt EN ISO 16890. Filterklasser gäller som minimum. Högre filterklass väljs vid behov. Helmoduler väljs i första hand.

Filter ska vara P-märkta enligt RISE.

Filter ska vara energiklassade enligt Eurovent 4/21. Bästa möjliga produkt ur energisynpunkt med riktvärde lägst klass B.

Filterdel ska förses med skylt för begynnelse och sluttryckfall.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2026-09-28

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_qg.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen