

Luftbehandlingssystem som utrustats med VAV- och/eller DCV-funktionalitet skall använda stamspjäll som lägsta nivå för tryckreferens vid tryckoptimering.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 4.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2026-09-28

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_qjg.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen