

Rörledningar (exklusive avstick mot armatur i vistelserum) i byggnaden ska isoleras.

Riktvärden på termisk isolering av rörledning finns i tabell A.9 i [Branschstandarden Teknisk Isolering](#).

Även branschstandardens övriga rekommendationer skall efterlevas, exempelvis gällande kondensrisk.

Köldbryggor från rörupphängningar skall beaktas och i möjligaste mån undvikas. Detta krav avser situationer där rörinstallationerna ej omfattas av brand- eller ljudkrav som påverkar rörisoleringens utformning.

Så långt möjligt ska rör för tappvarmvattencirkulation (VVC) samisoleras med rör för tappvarmvatten (VV) men får inte samisoleras med kallvatten. VV och VVC skall ej samisoleras i schakt eller om det är uppenbart olämpligt.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2026-09-28

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_rbb.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen