

Zonregulatorer skall kommunicera med SCADA systemet. Enheter skall anslutas till fastighetsnätverket och kan anslutas i en eller flera punkter. Enheter skall vara läs- och skrivbara. Värme- och kylfunktioner inom samma klimatzon får inte vara aktiva samtidigt.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2026-09-28

Sökväg: 8-styr-och-overvakningssystem/8-styr-uca.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen