Systemlösning skall, oavsett placering av värmeväxlare, projekteras för enskilda luftvärmare och luftkylare för efterbehandling av tilluft.

*Luftvärmare*
Systemlösningen skall projekteras för vätska som värmebärare.

*Luftkylare*
Beakta behovet av kondensatuppsamlare och vattenlås vid våt kyla. Detta gäller även kombibatterier.

---

**Metadata**

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.1

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_qfc.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen