TIDSTRÖMSTÄLLARE
Lysdiod skall indikera när forcerad drift gäller. Lysdiod skall sitta på strömställaren.

Tidströmställare skall vara polarvita samt avsedda för infällt montage. Tidströmställare i rum, placeras på 1500 mm ö.g., på dörrens låssida, om inget annat anges.

Vid tidströmställare skall dess funktion framgå tydligt i klartext.

NÄRVARODETEKTORER
Signal från närvarodetektor förses med till- och frånslagsfördröjning med inställbar tid.
Närvarodetektorers placering och linsbestyckning, skall anpassas till dess betjäningsområde.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.1

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 8-styr-och-overvakningssytem/8-styr-sl.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen