Märkning av installationer se Akademiska Hus lokala anpassningar.

Om befintlig märkning, vid ändring av installation, inte följer AH:s märkbilaga, ska samråd ske med AH Teknik & Service gällande hur anläggningen ska märkas och om befintliga installationer, som inte ändras, ska märkas om.

Skylt får inte sättas upp på löstagbar apparatdel.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.1

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 8-styr-och-overvakningssytem/8-styr-yg.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen