

Skyddsnivå

Klasskod (code)	Benämning (name)	Beskrivning (trans desc)	Eng beskr (descr)	Datatype (datatype)	Refererad klasslista	Refererad klass	URL ref klasslista
05	0,5	Driftutrymme där man ansvarar för säkerhetsskyddet och där det finns aktiva nätverksuttag eller kommunikationsutrustning för din-montage. Ex. driftutrymmen med DUC, PLC, IoT-enhet, belysningsstyrning, brandlarmscentral.					
01	1	Driftutrymme där man ansvarar för säkerhetsskyddet och där utrymmet innehåller aktiv kommunikations-utrustning i 19"-stativ. Lokalen kan vara anpassad för IT- drift. Ingen utrustning som innehåller datamedia förvaras här. Ex Drift/kommunikationsutrymmen med korskopplingscentral, switch, router.					
02	2	Driftutrymme där man ansvarar för säkerhetsskyddet och där utrymmet innehåller en mindre mängd IT- utrustning, lokalen kan vara anpassad för IT-drift men är inte uttalat avsedd och projekterad för IT-drift. Ex serverutrymmen.					
03	3	Driftutrymme där man ansvarar för säkerhetsskyddet och där utrymmet innehåller en större mängd IT-utrusning. Ex Serverhall					

Skyddsnivå

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: vardelistor

Version: 1.0.0

Sökväg: CB002_028_001_skyddsniva/CB002_028_001_skyddsniva.partial.html

Genererad: 2024-09-16



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen