

Nivå 2 identifiera olika typer av objekt/funktioner (pumpar, ventiler, flödesmätare, osv.) Linjetänkande skall användas där möjligt.

Nivå 2 kod för delprocess eller area, mm, skall dela in anläggningsdelar i process/funktionsberoende delar för att ytterligare underlätta identifiering. Vanliga förekommande funktioner kan använda samma nummer, övriga funktioner tilldelas lediga nummer inom anläggningsdelen efter linjetänkande. Normalt används stigande nummer i processflödesriktning.

Nivå 2 kod löpnummer, nn, skall beteckna huvudfunktioner som tankar, pumpar, centrifuger med 10 tals nummer där det är möjligt. Handventiler numreras löpande inom respektive delprocess.

Tecken

BBmmnn, Objekt/Funktion, 2 bokstäver och 4 siffror

Där BB: Två alt tre bokstäver, funktionsbeteckning. mm: Två siffror, kod för delprocess eller area. nn: Två siffror, löpnummer inom resp. delprocess eller area.

Metadata

Namespace: gryaab

Paket: metoder

Version: 1.0.0

Publiceringsdatum: 2024-12-11

Sökväg: referensbeteckningssystem/processutrustning/niva-2/niva-2.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen