

Sprinkler

SSprinkleranläggningens för- och nackdelar ska alltid utredas av brandsakkunnig tidigt i projekteringen så att för- och nackdelar samt eventuella möjligheter och konsekvenser redovisas för projektets styrgrupp. Ev. förslag att utföra sprinkler ska lyftas i samråd med teknikspecialister för att väga för- och nackdelar – framför allt i nyproduktion.

Sprinkler har stor påverkan på både byggnadstekniska lösningar, brandcellsindelning och andra tekniska system. Se även [Projekteringsanvisning Sprinkler](#) för utförandekrav.

Larmöverföring

Gällande larmöverföring från sprinkleranläggning, se [Projekteringsanvisning El](#) samt [Projekteringsanvisning Tele, Data, Säkerhet](#).

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 10.0.2

Publiceringsdatum: 2026-09-09

Sökväg: projekteringsanvisning-brandskydd/sprinkler/sprinkler.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen