

# Demontering och rivning

Installationer som inte skall användas skall demonteras eller rivas i hela sin längd. Befintliga rörledningar och kanaler som är ingjutna i byggnadskonstruktion skall göras rena och pluggas.

---

## Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 4.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-vvs/demontering-och-rivning/demontering-och-rivning.partial.html

Genererad: 2024-06-26



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen