

# Termiskt klimat vinter

Termiskt klimat vinter simuleras med en tom byggnad utan belysning och verksamhetsenergi.

## Personklädsel

Anges för vilrum till 1,1 clo  
Anges för övriga rum till 0,85 clo

## Aktivitetsnivå

Aktivitetsnivå ska anges till 1,2 MET för alla utrymmen.

## Lufthastighet

Lufthastigheten i rummet, om detta anges som statistiskt villkor i beräkningen, ska anges till 0 m/s.

Lufthastigheten i hela vistelsezonen som uppstår på grund av ventilationen, är sannolikt 0 m/s eller nära 0 m/s.

---

## Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-byggnadssimulering/termiskt-klimat-vinter/termiskt-klimat-vinter.partial.html

Genererad: 2024-09-16



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen