

Ytskikt/tätskikt

För att förenkla val av ytskikt och tätskiktstyp i SISAB:s nybyggnads- och renoveringsprojekt ska tätskikt väljas från nedanstående tabell.

Utrymme	Golv inkl. sockel*	Vägg + fog	Kommentar
Serveringskök	VT, plastmatta	VT, plastmatta	Utvärdera behov av hårdplastbaserade fogar i områden på vägg och om förhöjd belastning råder.
	VTgF, klinker – epoxi/polyuretan/foliebaserat	VTvF, kakel	
	VT, plastmassa av akryl, polyuretan/epoxi	Cementbaserade/epoxibaserade fogar	
Tillagnings- och mottagningskök	VT, Klinker - epoxi/polyuretan/foliebaserat	VTvF, klinker	Vid plastbaserad massa ska uppviket vara minst 200 mm.
	VT, plastmassagolv, massa av epoxi/polyuretan	Cementbaserade/epoxibaserade fogar	Utvärdera behov av hårdplastbaserade fogar i områden på vägg och om förhöjd belastning råder.
Övriga utrymmen i mottagnings och tillagningskök	VT, klinker - epoxi/polyuretan/foliebaserat	VA	Avser utrymmen som t.ex. förråd, kontor etc. där väggar aldrig kommer att utsättas för vattenspolning. Om vattenspolning förväntas ska vägg utföras som VTvF.
	VT, plastbaserad massa av epoxi /polyuretan	Cementbaserade fogar	

Tabell 1. Utrymmen eller del av utrymme med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/ytskikt-tatskikt/ytskikt-tatskikt.partial.html

Genererad: 2024-09-16



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen