

Belysning i sportanläggningar inomhus

Armaturer inom idrottssalar ska vara med LED och försedda med kraftiga bollsnydd. Idrottssalar ska frånvaro- och dagsljusregleras lika lärosal.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-el-telesystem/belysning-i-sportanlaggningar-inomhus/belysning-i-sportanlaggningar-inomhus.partial.html

Genererad: 2024-09-16



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen